

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.03774

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018514

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ» (ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»)  
Адрес: 115093, Россия, город Москва, переулоч Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3.  
ОГРН: 1067746453499. Телефон +74957395307. Факс +74957395334, адрес электронной почты: info@isopro.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ» (ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»)  
Адрес: 115093, Россия, город Москва, переулоч Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3.  
ОГРН: 1067746453499. Телефон +74957395307. Факс +74957395334.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал огнезащитный прошивной рулонный на основе базальтового супертонкого волокна, в обкладке из алюминиевой фольги, типов: ПМБОР-5Ф, ПМБОР-8Ф, ПМБОР-10Ф, ПМБОР-13Ф, ПМБОР-16Ф; длиной от 9700 до 30300 мм, шириной от 475 до 1525 мм, толщиной от 4 до 19 мм, плотностью от 80 до 110 кг/м<sup>3</sup>, выпускаемый по ТУ 28.99.39-005-94508064-2017 «МАТЕРИАЛ ПРОШИВНОЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ РУЛОННЫЙ «ПМБОР-Ф». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)  
23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 03.07.2016 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; приложение: таблицы 3, 27. Путем выполнения требований ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (метод I), материал относится к негорючим материалам (НГ). Класс пожарной опасности строительного материала КМ0.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ПИПБ0315/06-2017 от 30.06.2017 г., № ПИПБ0316/06-2017 от 30.06.2017 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская; дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.ОШ01.ОС02.СМК.00261 от 11.04.2017 г. до 11.04.2020 г., выдан ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.07.2017 по 04.07.2020



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева  
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Д.В. Трушкин  
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ